附件 2

沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表（变更后）

表一

堆型	设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数			主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
				结构型式	流量 (m ³ /h)	轴功率 (kW)				
压水堆核电厂	主泵	离心泵（轴封型）、屏蔽泵	1 级	单级、立式	≤30000	≤10000	装配、焊接、动平衡试验、功能性试验	根据设备制造技术规格书的要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	沈阳经济技术开发区开发大路16号甲	主要分包项目： 1. 理化检验、热处理； 2. 射线检验（≥30mm）。

表二

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数			典型设备名称	主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
			结构型式	流量 (m ³ /h)	轴功率 (kW)					
泵	离心泵	2、3级	单级、多级、立式、卧式	≤6000	≤1500	上充泵/高压安注泵、余热排出泵、安全壳喷淋泵、低压安注泵、辅助给水泵、冷冻水循环泵、设备冷却水泵、重要厂用水泵、硼酸输送泵、乏燃料水池冷却水泵等。	最终机加工、装配、焊接、动平衡试验、功能性试验	根据设备制造技术规格书的要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	沈阳经济技术开发区开发大路16号甲	主要分包项目： 1. 理化检验、热处理； 2. 射线检验（≥30mm）。
	屏蔽泵	1级	单级、立式	≤50	≤11	反应堆冷却剂屏蔽喷雾泵(含电动机承压壳体)				
		2、3级	单级、立式	≤35	≤25	/				